PRZEJŚCIE EI60

PROJEKTOWANY
KABEL PROWADZIĆ
W ISTNIEJĄCYM SZACHCIE

PION IE

KABEL PROWADZIĆ W ISTNIEJĄCYM
KORYTKU KABLOWYM
W PRZESTRZENI
STROPU PODWIESZONEGO

monitor podglądowy
albo stojący na stoliku,

DP200H55

2xRURA RSØ25

WNĘKA 550x100
OS=~0,15/+4,00

DRABINKA KABLOWA DP200H55

STÓŁ

PRZEJŚCIE EI60

OBUDOWA SZACHTU ~550x100
szczegóły wg branży architektury

PL 050

KABEL PROWADZIĆ W ISTNIEJĄCYM
KORYTKU KABLOWYM

PRZEJŚCIE EI60

RURA RSØ25
OS=+7,50

RURA RSØ25

DRABINKA KABLOWA DP200H55

WNĘKA 550x100
OS=~0,15/+4,00

PION IE
PROJ.

Komunikacja

PARTER

Inwestor
MPL-Spółka Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
ul. Gen. Wiktora Thommee 1A
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Jednostka projektowa
Paweł Rusinowski
ul. Sadowa 1, 07-410 Ostrołęka
Tel.: 661 715 500
pawel.rusinowski@op.pl

Adres inwestycji
Działka nr 1/56, w obrębie 0001 1-01
Jednostka ewidencyjna 141401_1
Nowy Dwór Mazowiecki

projektant — podpis
mgr inż. Jarosław Derłacki
upr. proj. St-359/90 w spec. inst. elektrycznych

sprawdzający
mgr inż. Barbara Halicka-Pękala
upr. proj. St-472/89 w spec. inst. elektrycznych

temat
Przebudowa Terminala w zakresie montażu dodatkowej windy i schodów w strefie odlotów na terenie MPL Warszawa Modlin Sp. z o.o.

branża
Elektryczna

etap
Projekt budowlany

tytuł rys.
RZUT PARTERU.
TRASA KABLA

data	skala	nr. rysunku
27.12.2019	1:100	E2